

Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de
San Juan
A/A Delegado de Urbanismo
Plaza de la Constitución nº 5
41.730 Las Cabezas de San Juan (Sevilla)

Nuestra referencia: AY603 Fecha: 13/06/2019
Su referencia: AC/(Urbanismo)

Asunto: Aprobación del "proyecto de terminación de agrupación de vertidos en Las Cabezas de San Juan a instancia de Aguas de Huesna"

Muy señores nuestros:

En contestación a su oficio de fecha 26 de abril de 2019, en el que nos solicitan informe sobre el asunto del epígrafe y más concretamente al proyecto de terminación de agrupación de vertidos en Las Cabezas de San Juan a instancia de Aguas de Huesna", según la documentación que nos ha remitido, aparece afecciones con dos líneas eléctricas de nuestra propiedad,

Media Tensión: Estarían afectadas las siguientes instalaciones:

- Afección 1 Línea aérea de 20 Kv Don Melendo de subestación Lebrija (En plano color azul)
- Afección 2 Línea aérea de 15 KV Guadalema Las Cabezas de subestación Los Palacios. (En plano color rojo)
-

Así mismo indicarles que tiene otro cruce con una línea aérea de 220 KV que no es propiedad de Endesa Distribución Eléctrica. (en plano color Verde)

Por lo anteriormente indicado deberán mantener las distancias reglamentarias, cumpliendo con el Reglamento de Líneas de Alta Tensión en cuanto a las distancias a mantener entre conductores y las instalaciones proyectados y durante la ejecución de las obras

Durante la ejecución de la obra deberán replantar los mencionados cruzamientos, así como comprobar que las distancias indicadas en el proyecto son las reales en campo.

AYTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
ENTRADA
19/06/2019 10:42
6887



En cualquier caso, estamos a su disposición para aclarar cualquier duda, para líneas de Media tensión en la Calle Creación nº 3 de Los Palacios y Villafranca, Gestor técnico Antonio Morilla Martínez teléfono 954.65.78.00.

Al respecto, queremos informarle que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y en concreto con los artículos 545 del Código Civil y 153 del R.D. 1955/2000, la modificación de las redes de distribución que fuesen necesarios realizar, irían a cargo del solicitante.

Sin otro particular, en espera de sus noticias, les saludamos muy atentamente.



Fdo. Roberto Latour Martínez
Responsable Red MT-BT
Zona Sevilla Provincia
División Andalucía Oeste y Extremadura.

AYTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
ENTRADA
19/06/2019 10:42
6887